Norges branntekniske laboratorium as (NBL)
7465 Trondheim

SINTEF

PRODUKTDOKUMENTASJON Nr. SINTEF BF - 147

FOR BRANNTEKNISKE EGENSKAPER

Med henvisning til Plan- og bygningsloven revidert 1997-06-13 med Teknisk forskrift og tilhørende Veiledning av 1997-01-22, rev. april 2003, bekrefter Norges branntekniske laboratorium as, med grunnlag i prøvingsrapporter og vurderinger, at angitt produkt og anvendelse med tilhørende monteringsanvisning imøtekommer norske myndigheters krav til brannteknisk sikkerhet.

Søker og produktansvarlig:	Thermax AS. Postboks 76, 1471 Lørenskog
Kontaktperson:	Arne Johannessen, Telefon 67 97 26 00, Telefaks 67 97 31 01.
Produktnavn:	Thermapaint S
Produsent:	E. Wood Ltd., Northallerton, North Yorkshire, England.
Beskrivelse:	Brannbeskyttende maling for stål.
Bruksområde:	Brannbeskyttelse av stål, bjelker og søyler, H- eller I- profiler, eksponert mot brannbelastning fra tre- eller fire sider. Detaljer og brannmotstand er spesifisert i vedlegg.
Testgrunnlag:	Testet i henhold til BS 476: part 20: 1987, og part 21: 1987 clause 5. Rapportreferanser, se behandlingsgrunnlag i vedlegg.
Monterings- og bruksanvisning:	Produktdokumentasjonen er betinget av at produktet blir montert og behandlet på en forskriftsmessig måte og at alle viktige detaljer i denne prosessen følger nøyaktig det som er beskrevet i en monterings- og bruksanvisning som er kontrollert, akseptert, stemplet og signert av NBL.
Merking:	Produktet skal være merket med produktdokumentasjonens ansvarlige innehaver, produksjonsreferanse og med SINTEF BF-147.
Tilvirknings-kontroll:	Produktet skal ha en årlig, ekstern oppfølging av kvaliteten gjennom en tilvirkningskontroll, som er tilpasset produktet. Spesifisert i skriftlig avtale med Norges branntekniske laboratorium as.
Gyldighetstid:	Generell gyldighetstid er 5 år, hvoretter fornyelse med nye 5 år kan gjøres på oppfordring og etter ny vurdering. Utløpsdato: 2008-09-16.

Trondheim, 2003-09-16

Svein Baade
avd.sjef

Bjørn-Inge Kaasbøll
ingeniør

www.sintef.no